



Denna blankett kan användas vid anmälan av samlingstält under festival. Anmälan inkomma till räddningstjänsten **senast två veckor** innan verksamheten startar.

Följ instruktionerna i slutet av blanketten och lämna de uppgifter som efterfrågas.

Blanketten skickas till vastra.blekinge@raddning.com eller
Räddningstjänsten Västra Blekinge, Rörvägen 2, 374 32 Karlshamn

1. Anmälan

Namn på festival	Tilldelat platsnummer (om det är aktuellt)
Verksamhet som ska nyttja samlingstältet	Kontaktperson
Telefonnummer till kontaktperson	E-postadress till kontaktperson
Avsett personantal	Tältets storlek (t.ex. 90 m ² eller 9x10 meter)

2. Checklista

- | | |
|--|--|
| Består tältduken av brandtekniskt godtagbart material? | ☐ Ja ☐ Nej |
| Är godkännandebeviset för tältet lätt tillgängligt och kan det uppvisas vid behov? | ☐ Ja ☐ Nej |
| Är brandtekniska installationer anpassade efter förutsättningarna? | ☐ Ja ☐ Nej |
| Är antalet oberoende utrymningsvägar anpassat efter personantalet? | ☐ Ja ☐ Nej |
| Är den fria bredden på utrymningsvägar anpassad efter personantalet? | ☐ Ja ☐ Nej |
| Är utrymningsvägar utrustade med vägledande markering (utrymningsskyltar)? | ☐ Ja ☐ Nej |
| Hålls utrymningsvägar fria från lös inredning och bråte? | ☐ Ja ☐ Nej |
| Finns släckutrustning (handbrandsläckare) i tillräcklig omfattning? | ☐ Ja ☐ Nej |
| Är släckutrustningen tillgänglig och utmärkt med skyltar? | ☐ Ja ☐ Nej |

Underskrift

Datum	Ort
Sökandes underskrift	Namnförtydligande



5. Information om samlingstält

Tält som ska inrymma fler än 150 personer klassas som samlingstält och ska enligt Ordningsslagen vara besiktigade och godkända. Godkännandebevis ska kunna redovisas och ska även finnas bifogat anmälan. Tält där besökare vistas ska utrustas med vägledande markering och handbrandsläckare i tillräcklig omfattning och i vissa fall krävs även utrymningslarm eller motsvarande. Vad gäller dimensionering av utrymningsvägar så gäller samma regler för samlingstält som för samlingslokaler

Brandtekniska installationer

Tält som ska inrymma mer än 150 personer ska utrustas med ett utrymningslarm. Utrymningslarmet bör utformas med larmklocka eller siren som kompletteras med blixtljus.

Utrymningslarmet aktiveras manuellt och maximalt avstånd till larmknapp bör inte överstiga 30 meter, och de bör placeras i anslutning till bemannade platser så som barer, teknikbås, vaktplaceringar etc. Larmet måste uppfattas i hela tältet och hörbarheten bör uppgå till minst 65 dB(A). Vid hög bakgrundsljudnivå bör hörbarheten vara minst 10 dB(A) högre än bakgrundsljudet.

Vid aktiverat larm bör följande funktioner ske automatiskt:

- Ljudanläggningar tystas
- Rökmaskiner stängs av
- Ljus i tältet tänds automatiskt.

I tält som är svåröverblickbara eller i flera våningsplan bör det även finnas automatisk detektion i form av rökdetektorer.

Utrymningsvägar

Utrymningsvägar ska vara dimensionerade utefter personantalet, se nedan tabell. Observera att den fria bredden bör kunna erhållas i full ståhöjd (2 meter). Utrymningsvägar som består av tältduk som ska tryckas undan kan därmed kräva en större öppning.

Personantal	Antal oberoende utrymningsvägar	Fri bredd
Högst 150	2 st	0,9 meter
Fler än 150 men högst 600	2 st	1,2 meter
Fler än 600 men högst 1000	3 st	1,2 meter
Fler än 1000	4 st	1,2 meter

Vägledande markering (utrymningsskyltar)

Utrymningsvägar ska vara utrustade med vägledande markering. Dessa bör utgöras av genomlysta utrymningsskyltar med batteribackup (tält som endas nyttjas dagtid kan förses med efterlysande utrymningsskyltar).

Släckutrustning

Alla tält där besökare vistas ska ha minst en handbrandsläckare (skum eller pulver). Avståndet till närmsta handbrandsläckare ska vara högst 25 meter och de ska placeras väl synliga och lätt tillgängliga. Placeringen bör vara tydligt utmärkt med skyltar.